



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

V Bratislave 19.07.2016

HOMJ/7951/2016

Vec

Zadanie zákazky **„Projektová dokumentácia s dodávkou a montážou klimatizačného systému do priestoru veľkej sály, v súčinnosti so súčasným stavom, malej sály a zrkadlovej sály Strediska kultúry BANM – Vajnorská 21,,** **zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov** Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **výzvu na predloženie cenovej ponuky**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto	
Sídlo:	Junácka 1, 832 91 Bratislava	
IČO:	00 603 317	
DIČ:	2020887385	
Zastúpený:	Mgr. Rudolf Kusý – starosta	
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.	
Číslo účtu:	1800347007/5600	
Kontaktná osoba:	Ing. arch. Bronislava	02/49 253 379
	Hostačná	

2. Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby, Zmluva o dielo

3. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s dodávkou a montážou klimatizačného systému do priestoru veľkej sály, v súčinnosti so súčasným stavom, malej sály a zrkadlovej sály Strediska kultúry BANM – Vajnorská 21, Bratislava.

SÚČASNÝ STAV:

Veľká sála:

Je zabezpečená čiastočným vetraním a chladením. Vetrание pozostáva z nástrešných odvodných ventilátorov, ktoré odsávajú vzduch z priestoru cez mriežky pod stropom. Prívod vzduchu je zabezpečený podtlakom cez okná, dvere a chladiacimi podokennými jednotkám. Jednotky pracujú v režime cirkulácie, ochladzujú iba vnútorný vzduch a prisávajú vonkajší, majú nízky chladiaci výkon. Pri veľkom počte ľudí je výkon nepostačujúci, vzduch v priestore je nedostatočne upravený, návštevníci pociťujú diskomfort. Nastavenie jednotiek je manuálne, nie automatické, využitie je z tohto dôvodu málo hospodárne. Nevyhovujúci stav je nutné riešiť, nakoľko kapacita vzhľadom k využitiu priestoru je nedostatočná.

Malá sála a zrkadlová sála:

Nie je vybavená klimatizačným zariadením, úprava vzduchu nie je zabezpečená. Pri väčšom počte návštevníkov je kvalita a teplota vzduchu v miestnostiach nevhodná. Nevyhovujúci stav je nutné riešiť, nakoľko stúpli nároky na využitie uvedených priestorov.

ZADANIE:

Účelom realizácie diela je zvýšiť štandard návštevníkov podujatí v stredisku kultúry.

Špecifikácia:

- Obhliadka priestorov.
- Zameranie priestorov, podklad pre návrh zariadenia, ktoré je nutné prispôbiť kapacite a kubatúre miestnosti.
- Vypracovanie PD riešenia klimatizácie a všetkých nadväzujúcich príslušných profesií s technickou správou, ako stavebná časť – stavebné úpravy pre montáž VZT zariadenia, meranie a regulácia elektroinštalácie - napojenie, **rozčleniť na:**

A. Veľká sála:

- ▶ Dobudovanie chladenia splitovými klimatizačnými jednotkami v súčinnosti so súčasným stavom – možnosť využitia a návrh zakomponovať do PD.
- ▶ Rozmery hľadiska: 15 m x 20,32 m x 7 m, rozmery javiska: 15 m x 5,18 m x 5,4 m, objem sály: cca 2 700 m³, kapacita sály: bežná 350 osôb, maximálne 400 osôb

B. Malá sála a zrkadlová sieň a chodba:

- ▶ Vybudovanie chladenia priestorov, rozvody ťahať v jestvujúcom podhlade.
- ▶ Dodávka klimatizačného systému v zmysle PD.

- Realizácia klimatizácie v uvedených priestoroch.
- Autorský dozor pri realizácii stavby.
- Rozmery malej sály: 14,5 m x 6,5 m x 3,45 m, objem malej sály: cca 326 m³ kapacita sály: cca 80 osôb, rozmery zrkadlovej sály 6,8 m x 5 m x 2,85 m, objem zrkadlovej sály: cca 100m³ kapacita sály: cca 40 ľudí.

Chodba k zrkadlovej sále:

- Prepojenie z malej sály
- Rozmery: 17,6 m x 2,0 m x 2,85 m, plocha: 35,2 m², objem: 100m³

Kondenzátorové vonkajšie jednotky osadiť na strechu objektu. Odvod kondenzátu do odpadu. Ovládanie pomocou diaľkového ovládača, možnosť pracovať v automatickom režime.

Navrhované jednotky musia spĺňať nároky kladené na prevádzku budovy daného typu a charakteru podľa platných hygienických noriem a predpisov, dodržanie protihlukových a protipožiarnych opatrení. Hlukový výkon navrhovaných zariadení nesmie prekročiť hraničné hodnoty stanovené v nariadeniach.

Vzhľadom na predmet zákazky, obhliadka priestorov je nutná z dôvodu zamerania priestorov ako podklad pre návrh zariadenia, ktoré je nutné prispôbiť kapacite a kubatúre miestností.

- ***Súčasťou výzvy je príloha č.1 - Zmluva o dielo***

4. Predpokladané náklady na službu bez DPH: 37 500,00 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1. Ponuku predkladajte mailom: vo.homolova@banm.sk

Ako predmet správy treba uviesť „Klimatizácia - DK Vajnorská,,

Termín obhliadky: 21.07.2016 o 14.00 hod

Miesto stretnutia: DK – Vajnorská 21, Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. arch. Bronislava Hostačná / 02/49 253 379/

5.2. Lehota na predloženie ponuky: 29.07.2016 do 12:00 hod

5.3 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2016

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva (dĺžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo

poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota plnenia:

Miesto plnenia zákazky: DK Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

Lehota plnenia: podľa priloženej ZoD

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako **celku a za jednotlivé položky, vrátane dopravy:**

Ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

- celková cena bez DPH
- sadzba a výška DPH
- celková cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je platcom DPH

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

opis predmetu zákazky s uvedením opisu postupu;

fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikat' v predmete zákazky

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

- 11.** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

- 12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu, uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávateľia podľa odseku 10., ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.**

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň, nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo

rámcovú dohodu s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo osoby ktorých, technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania