

Vážená spoločnosť,

Dňa 24.09.2020 nám bola emailom doručená žiadosť o vysvetlenie č.2 na zákazku „**Zabezpečenie PD pre realizáciu stavby – Rekonštrukcia bytových domov Bojnická ul.**“, 9512/2020/IVO/HOMJ.

**Žiadosť o vysvetlenie:**

- g) Nové zvislé a ležaté rozvody kúrenia, vody a kanalizácie (vykurovanie pomocou kombinácie zdrojov)
- Čo presne rozumiete pod týmto bodom, okrem výmeny potrubí?
  - Bude potrebné meniť aj zdroj tepla?
  - Ak sa chceme dostať do kategórie A0, bude potrebné časť zdroju tepla riešiť z obnoviteľných zdrojov.
  - Aký je zdroj tepla pre vykurovanie a na prípravu TUV pre dané objekty?

**Odpoveď na žiadosť:**

- g) Nové zvislé a ležaté rozvody vody a kanalizácie je potreba vymeniť z dôvodu nutnosti ich stavu.  
Čo sa týka kúrenia je vhodné vymeniť zdroj tepla nakoľko v súčasnosti je vykurovanie a ohrev vody elektricky v každom byte.  
Je vhodné uvažovať o alternatívnych zdrojov, resp. ich kombinácie,  
Vhodné riešiť vykurovanie centrálnie aspoň po domoch, resp. výhľadovo pre všetky domy spolu.

S pozdravom

**Jana Homolová**

Oddelenie investícií a verejného obstarávania  
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto  
Junácka 1, 832 91 Bratislava  
tel: 02/49 253 406  
e-mail: [jana.homolova@banm.sk](mailto:jana.homolova@banm.sk)  
[www.banm.sk](http://www.banm.sk)

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie pre dotknuté osoby má prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejnené tu: <https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/>  
Kontakt na zodpovednú osobu: [zodpovednaosoba@banm.sk](mailto:zodpovednaosoba@banm.sk)