



## INTERNÝ LIST

Váš list číslo/zo dňa

Naša značka

3519/2021/IVO/HOMJ

Vybavuje/☎/✉/@

Homolová Jana - 02/49 253 406

[jana.homolova@banm.sk](mailto:jana.homolova@banm.sk)

Bratislava

15.03.2021

Vec

**Žiadosť o vysvetlenie - odpovede č.1**

Dňa 11.03. 2021 nám bola doručená žiadosť o vysvetlenie na vyhlásenú zákazku „Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie investičnej akcie – Rekonštrukcia kuchynských priestorov v MŠ Šancová 65,“ spisové číslo 3519/2021/IVO/HOMJ.

### **Doplňujúce otázky - odpovede:**

#### **1. Prevádzka kuchyne:**

- Na stránke škôlky som našiel údaj, že škôlka ma 4 triedy, t.j. 88 žiakov, tento údaj platí? Na tento počet detí bude navrhnutá technológia kuchyne?

*K počtu detí je potrebné prirátať personál - kuchynskú technológiu je potrebné navrhnuť pre 110 osôb.*

*Pripomínam, že v materských škôlkach sa pripravuje aj desiata a olovrant. Je to výdajňa jedál, obedy sa dovážajú zo školskej kuchyne.*

- Aký bude proces prípravy v kuchyni? Bude celý proces varenia prebiehať v kuchyni škôlky, alebo bude napr. riešený dovoz predpripraveného jedla z inej prevádzky a v škole bude už iba do upravenie?

*V materskej škole je výdajňa jedál, jedlá sa dovezú predpripravené. Pripravuje sa len desiata, olovrant.*

- Kuchyňa bude slúžiť iba pre deti MŠ, alebo sa prípadne počíta aj s tým, že by kuchyňa slúžila aj inému zariadeniu? (napr. niekedy sa tieto prevádzky združujú s domovom dôchodcov a pod. prípadne v čase mimo potreby pre MŠ, môže pripravovať jedla inému zariadeniu, má to vplyv na počet jedál a celkový režim, vetranie a pod....)

*Kuchyňa slúži len pre potreby materskej školy.*

- Priestory jedálne neriešime? (ani technológia, ani Vzduchotechnika)

*Samotná jedáleň nie je predmetom riešenia.*

#### **2. Podklady k projektu (môže byť aj zo starších projektov, pokiaľ boli realizované):**

- Bude k dispozícii ešte ďalšie zameranie týchto priestorov, prípadne iné podklady zo starších projektov profesii TZB a EL – potrebné pre body napojenia?

*Nie, projektové dokumentácie sa nezachovali. Body napojenia na siete zostávajú nezmenené.*

- Bude prosím k dispozícii projekt PO celej škôlky, alebo ho treba spracovať v rámci tejto PD.

*Projekt požiarnej ochrany bude potrebné vypracovať nový.*

☎/fax

02 / 49 253 111  
02 / 45 529 459

e-mail: [banm@banm.sk](mailto:banm@banm.sk)  
[www.banm.sk](http://www.banm.sk)

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu

SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO

603317

DIČ

2020887385

Stránkové dni

Pondelok 8 - 12,00 13 - 17,00  
Streda 8 - 12,00 13 - 17,00  
Piatok 8 - 12,00



- **Bude k dispozícii geodetické zameranie areálu škôlky, bolo by vhodné pre vonkajšie úpravy (doplnenie chodníkov a pod)?**

*K dispozícii bude základné výškopisné a polohopisné zameranie.*

### 3. TZB:

- **Vo výzve nie je uvedená časť vykurovanie – budú sa teda rešpektovať jestvujúce telesa a rozvody a zdroj tepla?**

*Časť vykurovanie nie je predmetom riešenia tejto PD. Je potrebné rešpektovať jestvujúce rozvody a polohy. Ak by z návrhu vyšla zmena polohy vykurovacích telies, bude potrebné spracovať do PD aj túto zmenu. Uprednostňujeme však zachovanie pôvodných rozmiestnení.*

- **Rovnako nie je uvedené ani chladenie.**

*Časť chladenie nie je predmetom PD.*

### 4. Inžinierska činnosť:

- **Viete mi v tomto čase uviesť v akom režime pôjde tento projekt – stavebko, ohláška, .....?**

*Predpokladáme v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb.z. – ohlásenie stavebných úprav v zmysle § 55 ods. c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;*

- **Pre kolaudáciu budeme spracovávať projekt skutočného vyhotovenia my, alebo bude predmetom dodávky vybraného dodávateľa stavby?**

*Nepredpokladáme kolaudáciu stavby-bude však potrebné spracovať projekt skutočného vyhotovenia, vrátane dopojení technologických zariadení, ktorý bude zabezpečovať dodávateľ stavby a technológie.*

### 5. Výkazy výmer:

- **Je možné používať vo výkazoch výmer referenčne výrobky / ekvivalent? Alebo musia byť výrobky špecifikované všeobecne.**

*Áno, je možné používať referenčné výrobky a však, vždy treba uviesť že zámena výrobku - ekvivalent je možný v rovnakej alebo vyššej kvalite.*

**Ing. Daša Effenbergerová**

Vedúca oddelenia investícií a verejného obstarávania