



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

V Bratislave 20.11.2013

ÚŠFVO 1393/2013

Vec

Zadanie zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia a zateplenie striech na DJ Robotnícka, MŠ Na Revíne a Gymnáziu Česká podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:	Mestská časť Bratislava - Nové Mesto	
Sídlo:	Junácka 1, 832 91 Bratislava	
IČO:	00 603 317	
DIČ:	2020887385	
Zastúpený:	Mgr. Rudolf Kusý – starosta	
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.	
Číslo účtu:	1800347007/5600	
Kontaktná osoba:	Ing. Peter Majtán	02/49253379

2. Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby

3. Opis predmetu zákazky:

Vypracovanie realizačného projektu na rekonštrukcie a zateplenia plochých striech na objektoch Detských jasí Robotnícka, Materskej školy Na Revíne a Gymnázia Česká.

Projektant vypracuje dokumentácie na základe platných STN a požiadaviek dotknutých orgánov. Projektové dokumentácie (pre každú inštitúciu zvlášť) budú spracované v stupni **realizačného projektu** vrátane **rozpočtu a výkazu výmer v 6-tich vyhotoveniach** a na **CD nosiči**.

Skladba PD musí byť vypracovaná v obsahu a rozsahu podľa prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA 2013.

Projektant bude členom výberovej komisie verejného obstarávania na realizáciu predmetných diel. Zároveň bude aktívne spolupracovať pri vysvetľovaní otázok uchádzačov verejného obstarávania na realizáciu diel.

Cenu žiadame stanoviť za jednotlivé PD zvlášť.

Technické podmienky DJ Robotnícka:

Budova detských jasí má plochú strechu o výmere cca 615 m² pokrytú asfaltovými pásmi a zateká do nej.

V PD je potrebné riešiť:

- dostatočné vyspádovanie a zateplenie strechy;
- doriešiť plynulé odvedenie dažďových vôd zo strechy;
- pri navrhovaní klampiarskych prvkov uvažovať s budúcim zateplením fasády 100 mm;
- dostatočné odvetranie strechy;
- navrhnuť nový bleskozvod.

Technické podmienky MŠ Na Revíne:

Areál Materskej školy Na Revíne pozostáva z viacerých budov navzájom prepojených spojovacími chodbami. Všetky objekty majú ploché strechy o výmere cca 850 m² a vykazujú tieto nedostatky:

- krytina - asfaltová lepenka je ošetrovaná polyuretánovým nástrekom, ktorý je poveternostnými vplyvmi poškodený na 70 % až 90 % plochy strechy;
- vodné pary, ktoré kondenzujú pod asfaltovou lepenkou, vplyvom mrazu vytvorili „bubliny“ (niektoré až do výšky cca 15 cm), kondenzovaná voda vniká do konštrukcie strechy, čím ju znehodnocuje;
- strešné vpuste sú nevyhovujúce (malý počet), čo sa týka kapacity odvedenia dažďových vôd z danej plochy strechy;
- detaily stykov jednotlivých komínov a vetracích šacht so strechou sú neodborne prevedené – možnosť vniku vody do stropnej konštrukcie za daždivého a veterného počasia;

- strechy spojovacích chodieb taktiež nie sú zateplené, asfaltová lepenka je po svojej dobe životnosti a nie sú tam osadené odvodňovacie žľaby a zvody;
- pri navrhovaní klampiarskych prvkov uvažovať s budúcim zateplením fasády 100 mm;
- navrhnuť nový bleskozvod;
- navrhnuť dostatočné odvetranie strechy.

Požadujeme vyriešiť všetky hore uvedené nedostatky a zatepliť strechy na všetkých objektoch. Ďalej zmeniť systém odvedenia dažďových vôd (nie tak, ako je to teraz, do strešných vpustov) do okapových žlabov a zvodov. Z tohto dôvodu je potrebné odstrániť atikové múriky.

Technické podmienky Gymnázium Česká:

Budova Gymnázia je zastrešená plochou strechou rôznych výškových úrovní, zakrytá viacerými vrstvami asfaltovej lepenky o celkovej ploche cca 810 m².

V PD požadujeme riešiť :

- zhodnotiť daný stav striech na rôznych výškových úrovniach;
- prehodnotiť kapacitu dažďových zvodov na danú plochu strechy;
- navrhnuť zateplenie a dostatočné vyspádovanie strechy;
- pri navrhovaní klampiarskych prvkov uvažovať s budúcim zateplením fasády 100 mm;
- navrhnuť nový bleskozvod;
- navrhnuť dostatočné odvetranie strechy;
- navrhnuť takú skladbu strechy, aby bola bez údržbová a mala čo najdlhšiu životnosť.

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9 600 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

5.1 Ponuku predkladajte mailom: vai.tender@banm.sk

Ako predmet správy treba uviesť „PD - strechy“

5.2 Termín obhliadky: 26.11.2013 o 9.30 hod.

Kontaktná osoba: Ing. Peter Majtán (02/49253379)

Miesto stretnutia: DJ Robotnícka 11, 831 03 Bratislava

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 27.11.2013 do 12:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.03.2014

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota plnenia:

Miesto plnenia zákazky: Junácka 1, 832 91 Bratislava

Lehota plnenia zákazky: 45 dní od podpisu zmluvy

8. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako celku a za jednotlivé položky
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre:

celková cena bez DPH

sadzba a výška DPH

celková cena s DPH

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:


- opis predmetu zákazky
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikat' v predmete zákazky

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

- 11.** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
Junácka 1, 832 91 Bratislava
- 5A -



JUDr. Jaroslav Matovič

Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania